

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №16»
города Обнинска

Н. В. Бачина

«6» июня 2016г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – учреждение образования
- 1.2. Адрес объекта: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 10033,5 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8890 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1994 г., последнего капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016г. – ремонт помещения пищеблока и столовой, 2016 г. – ремонт учебного кабинета №202 – выделение средств городского бюджета.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска; МБОУ «СОШ № 16».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) –
249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация – Управление общего образования Администрации г. Обнинска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 7, Тел. 8(484)397-92-44, Факс: 8(484)397-92-44, E-mail: musb-ou@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2. Виды оказываемых услуг - предоставление образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 825 мест.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- маршрутный автобус №№ 2, 3 до остановки «Плаза»;
- маршрутный автобус №№ 2, 15, 23, 9 до остановки «Товары для мужчин»
- маршрутный автобус №№ 3, 14, 4, 22, 21 до остановки «Дом для Дома»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 м;
- 3.2.2 время движения (пешком) - 8 мин.;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: *есть, нет*;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

частичная доступность для отдельных категорий инвалидов (за исключением инвалидов на креслах-колясках)

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный Организация пандуса на ступенях от калитки
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный Перила на крыльце здания, пандус или подъёмник
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный Организация подъема на этажи, организация подсветки путей эвакуации коридоров, организация поручней для перемещения детей с нарушением зрения по коридорам
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный

		Организация специализированных кабин
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий Организация подсветки на полу для эвакуации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – работы по организации доступности среды не планируются.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Калужской области

(наименование сайта, портала, дата размещения)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» июня 2016 года,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «06» июня 2016 г.,
3. Решения Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №16»
города Обнинска

 Н.В. Бачина

«06» июня 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____



1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта – учреждение образования
- 1.2. Адрес объекта: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 10033,5 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8890 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1994 г., последнего капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016г. – ремонт помещения пищеблока и столовой, 2016 г. – ремонт учебного кабинета №202 – выделение средств городского бюджета.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска; МБОУ «СОШ № 16».
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) –
249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация – Управление общего образования Администрации г. Обнинска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 7, Тел. 8(484)397-92-44, Факс: 8(484)397-92-44, E-mail: mучb-ou@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

- 2.2. Виды оказываемых услуг - предоставление образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 825 мест.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- маршрутный автобус №№ 2, 3 до остановки «Плаза»;
- маршрутный автобус №№ 2, 15, 23, 9 до остановки «Товары для мужчин»
- маршрутный автобус №№ 3, 14, 4, 22, 21 до остановки «Дом для Дома»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 м;
- 3.2.2 время движения (пешком) - 8 мин.;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: *есть, нет*;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный Организация пандуса на

		ступенях от калитки
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный Перила на крыльце здания, пандус или подъёмник
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный Организация подъема на этажи, организация подсветки путей эвакуации коридоров, организация поручней для перемещения детей с нарушением зрения по коридорам
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный Организация специализированных кабин
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий Организация подсветки на полу для эвакуации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Калужской области согласовано

Директор МБОУ «СОШ №16»
Бачина Наталия Викторовна 8(484)394-96-66

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №16»
города Обнинска

Н. В. Бачина

«06» июня 2016г



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Калужская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«06» июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта – учреждение образования
- 1.2. Адрес объекта: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 10033,5 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8890 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1994 г., последнего капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016г. – ремонт помещения пищеблока и столовой, 2016 г. – ремонт учебного кабинета №202 – выделение средств городского бюджета.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска; МБОУ «СОШ № 16».
- 1.9. Юридический адрес организации (учреждения) – 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2. Виды оказываемых услуг - предоставление образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 825 мест.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- маршрутный автобус №№ 2, 3 до остановки «Плаза»;
- маршрутный автобус №№ 2, 15, 23, 9 до остановки «Товары для мужчин»
- маршрутный автобус №№ 3, 14, 4, 22, 21 до остановки «Дом для Дома»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 м;

3.2.2 время движения (пешком) - 8 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, *нет*;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: *есть*, нет;

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,

О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

частичная доступность для отдельных категорий инвалидов (за исключением инвалидов на креслах-колясках)

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный Организация пандуса на ступенях от калитки
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный Перила на крыльце здания, пандус или подъёмник
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный Организация подъема на этажи, организация подсветки путей эвакуации коридоров, организация поручней для перемещения детей с нарушением зрения по коридорам
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный Организация специализированных кабин
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий Организация подсветки на полу для эвакуации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – работы по организации доступности среды не планируются.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность для всех категорий инвалидов

Список подчеркнутый:
Исапужской области по

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на заседании Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Калужской области _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации МБОУ «СОШ № 16» на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы директор

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

Липова Т. Н., зам. директора МБОУ СОШ № 16 _____

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2016 г.

И Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска
(249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Нет пандуса на ступенях от калитки	К	Организация пандуса на ступенях от калитки	Капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нет пандуса и перил на подъёме	К	Перила на крыльце здания, пандус или подъёмник	Капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

І Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска
(249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нет пандуса и перил на подъёме	К	Перила на крыльце здания, пандус или подъёмник	Капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска
(249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Нет поддержки для слабовидящих	Г	Организация поручней для перемещения детей с нарушением зрения по коридорам	капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Нет пандуса	К	Организация подъема на этажи	капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет подсветки путей эвакуации	С, У	Организация подсветку путей эвакуации	капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, С, У)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению:

II Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска
(249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилаговая форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска
(249033 Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 17)

(249033 Калужская область, г. Балашиха, ул. ...)								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Нет туалетных комнат для инвалидов на колясках	к	Организация специализированных кабин	капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

И Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска
(249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МБОУ «СОШ № 16» на 2017 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска	249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20	№ 1	нет	нет		-	нет		

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ
 ** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия
 *** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципально е бюджетное общеобразоват ельное учреждение «Средняя общеобразоват ельная школа № 16» города Обнинска	249034 Калужск ая область Г. Обнинск ул. Гагарин а д.20		нет	нет		нет			

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период;

выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием